



ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО»

шосе Запорізьке, 22
м. Дніпропетровськ
49107, Україна
тел.: +38 056 373 50 59
факс: +38 056 373 50 23

шоссе Запорожское, 22
г. Днепропетровск
49107, Украина
тел.: +38 056 373 50 59
факс: +38 056 373 50 23

п/р 26008962508238
у ПАТ «ПУМБ», м. Донецьк
МФО 334851
код ЄДРПОУ 23359034
ПІН 233590304026

т/счет 26008962508238
в ПАО «ПУМБ», г. Донецк
МФО 334851
код ЕГРПОУ 23359034
ИНН 233590304026

14.06.2016 № 39126/1001
На № _____ від _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС ОФЕРТЫ

1. Заказчик ПАО «ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» проводит процедуру запроса ofert, в рамках чего приглашает Вас подать свою Оферту на выполнение работ по капитальному ремонту кровель зданий Апостоловского РЭС
- 2.2. Срок выполнения работ 20.09.2016, в объемах согласно таблице №1.

Наименование работ/ услуг	Вып. раб. в соответствии	Место выполнения работ	Ед. изм.	Кол-во
КР ЗТП 158 АРЭС	Дефектный акт № 31/16А,	Апостоловский р-н г. Апостолово ул. Ленина, 31 е	шт.	1
КР ЗТП 191 АРЭС	Дефектный акт № 25/16 А	Апостоловский р-н с. Нива Трудовая ул. Дзержинского, 12 б	шт.	1

*Покупатель оставляет за собой право скорректировать количество и объемы закупаемых работ/услуг и провести дополнительный запрос по улучшению условий оферты.

3. Материалы/механизмы: Подрядчика.

4. Условия оплаты: Заказчик осуществляет платежи в течение 5 (пяти) рабочих дней с 90 (девяностого) календарного дня с даты подписания акта приёмки выполненных строительных работ Форма КБ-2в и справки о стоимости выполненных строительных работ Формы КБ-3.

5. Дополнительные требования: обязательно вместе с офертой приложить копию документов, подтверждающих возможность выполнения заказываемых видов работ/услуг.

6. Цены в оферте необходимо указывать отдельно на каждую позицию и должны включать затраты, связанные с выполнением работ/оказанием услуг, налоги.

7. В предложении должна быть указана следующая информация:

- Стоимость выполнения работ;
- Срок выполнения работ;
- Срок гарантии;
- Условия оплаты.

8. Приложением к данному запросу является техническое задание, дефектный акт № 31/16А, 25/16 А, Приложения). В случае если требуется получение дополнительной информации, необходимо обращаться в адрес ответственного лица.

9. Для подтверждения соответствия информации в оферте, Заказчик, после окончания сроков подачи оферт, имеет право запросить документацию или другую информацию, подтверждающую соответствие требованиям ТЗ и возможности выполнения работ. Обязательным будет являться предоставление сметной документации/калькуляций.



10. В своей ofercie потенциальному контрагенту необходимо обязательно указать подтверждение полного соответствия условиям ТЗ и гарантию предоставления документов, указанных в разделе 9 данного запроса оферт, в течение 3-х рабочих дней.

11. Для соответствия требованиям промышленной безопасности участник запроса оферт должен заполнить «Лист оценки соответствия подрядчика требованиям безопасности» (прилагается) и согласовать с соответствующими службами заказчика.

12. Проектно-сметная документация предоставляется по запросу, обращаться по тел. 056 376 11 31, или на эл. адресу ZavertkinaSN@dtek.com

13. Оферта должна быть размещена на электронной торговой площадке ДТЭК до 26.08.2016. 15:00 по Киевскому времени. Оферты, поступившие после указанного срока и/или без вышеуказанных документов рассматриваться не будут

Ответственное лицо: Назарова Ольга Михайловна номер телефона, Email: 056 404 72 66; NazarovaOM@dtek.com

Директор по обеспечению производства



Д.В. Кравчук

Забай / Бабий Ч.П. /

Затверджую:
Директор із забезпечення
виробництва
 Д.В. Кравчук

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
з капітального ремонту
Покрівель об'єктів Апостолівського РЕМ
ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО»

Зміст:

Основна частина

1. Загальні положення.
2. Найменування та розташування об'єкту.
3. Вид будівництва.
4. Термін виконання робіт.
5. Виконавець робіт.
6. Гарантійні строки.
7. Технічні вимоги на виконання робіт, обладнання та матеріали.
8. Вимоги до розрахунку договірної ціни будівельно-монтажної організації.

Додатки:

1. Технічні вимоги, які пред'являються до будівельно-монтажних організацій при виконанні робіт в дистрибуційних компаніях ДТЕК.
2. Перелік виконавчої документації
3. Дефектний акт № 31/16 А, 25/16 А.
4. Лист оцінки відповідності підрядника вимогам безпеки.
5. Проектно-кошторисна документація надається по запиті звертатися по тел. 056 376 11 38, або на електрону адресу ZavertkinaSN@dtek.com

1. Загальні положення

1.1. Технічне завдання є невід'ємною частиною Договору на виконання робіт, який укладається між Замовником та Виконавцем робіт.

2. Найменування та розташування об'єкту

2.1. Найменування об'єкту:

- 2.1.1. ЗТП 158 Апостолівського РЕМ, інв. № 040578.
- 2.1.2. ЗТП 191 Апостолівськог РЕМ, інв № 574321.

2.2. Розташування об'єкту:

- 2.2.1.. Апостолівський р-н, м. апостоново, вул. леніна, 31 е.
- 2.2.2. Апостолівський р-н, с. Нива Трудова, вул. Дзержинського, 12 б.

3. Вид будівництва:

3.1 Капітальний ремонт.

4. Термін виконання робіт:

4.1. До 20 вересня 2016 р.

5. Виконавець робіт:

- 5.1. Визначається на конкурсній основі відповідно чинного законодавства України;
- 5.2. Повинен відповідати усім умовам та вимогам додатку 1 «Технічні вимоги, які пред'являються до будівельно-монтажних організацій при виконанні робіт в дистрибуційних компаніях ДТЕК».

6. Гарантійні строки:

6.1. Підрядник гарантує досягнення Об'єктом показників, визначених у Проектній документації, та можливість експлуатації Об'єкта відповідно до Договору – 5 (п'ять) років на покрівельні роботи та 2(два) роки на загально будівельні роботи, з Дати прийняття об'єкта згідно акту приймання-здавання з ремонту будівель, споруд. Гарантійний строк на змонтоване обладнання встановлюється згідно з гарантійними умовами його виробника.

7. Вимоги на виконання робіт, обладнання та матеріали:

7.1. Необхідні матеріали для виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації, закуповує Підрядник. Виконавець робіт забезпечує замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подачу матеріалів на будівельний майданчик, контролює їх якість, кількість і комплектність.

7.2. Матеріальні ресурси, використовувані Підрядником при проведенні робіт повинні бути виготовлені не раніше 1 кв. 2016 року.

7.3. Організація транспортування, складування та зберігання матеріалів, деталей, конструкцій, обладнання, будівельного інвентарю і оснастки повинна відповідати вимогам стандартів і технічних умов і виключати можливість їх пошкодження, псування та втрат.

7.4. Вартість матеріальних ресурсів та їх характеристики погодити з Замовником та надати копії накладних.

7.5. По закінченню робіт Виконавець надає Замовнику виконавчу документацію по об'єкту, згідно додатку 2

7.6. Вимоги до робіт, обладнання та матеріалів:

7.6.1. Роботи необхідно виконати згідно дефектному акту № 31/16 А, 25/16 А (додаток 3)

7.6.2 Ремонт покрівлі:

7.6.2.1 Улаштування цементної стяжки товщиною 30 мм.

7.6.2.2 При виконанні покриття покрівлі застосовувати праймер «Техноніколь № 1» готовий руберойд «Біполь покрівельний для підстиляючих шарів ЕПП 3,0» і «Біполь покрівельний для верхніх шарів ЕКП 4,0», або матеріал з нижче наведеними технічними характеристиками.

Найменування показника	Матеріал	
	для нижнього шару	Для верхнього шару
Маса, кг/м ² , не менше	3	4
Розривна сила при розтягуванні в поздовжньому/поперечному напрямі, Н, не менше	343/-	343/-
Маса в'язучого з наплавлюваного боку, кг/м ² , не менше	1,5	1,5
Водопоглинення протягом 24 годин, % за масою, не більше	1	1
Втрата посипки, г/зразок, не більше	-	1
Температура гнучкості на брусі R=25 мм, °C, не вище	мінус 15	мінус 15°
Водонепроникність протягом 72 годин при тискові 0,001 МПа	-	абсолютна
Водонепроникність при тискові не менше 0,2 МПа протягом 2 годин	абсолютна	-
Теплостійкість, °C, не менше	85	85
Тип захисного покриття:	верхня сторона	полімерна плівка гранулят, сланець
	сторона, що наплавляється	полімерна плівка

7.6.2.3 Карнизні зв'язи виконати з оцинкованої сталі шириною 400 мм (товщина листа 0,55 мм) по Т образним кріпильним елементам з кроком 600 мм. Прикріплювати лист дюбелями 60х6мм з кроком не більше 200 мм. (Т образний кріпильний елемент виконати з полосової сталі 40х4 мм (200х450 мм)).

7.6.2.4. Покриття парапету виконати з оцинкованої сталі (товщина листа 0,55 мм) шириною 500 мм . Прикріплювати лист дюбелями 60х6мм з кроком 200 мм.

7.6.2.5. Клас товщини покриття оцинкованої сталі – 1, за ГОСТ 14918-80.

7.6.2.6. Улаштування перекриття ЗТП із плит пустотних.

7.7. Відповідальна особа Назарова О.М. тел.0564047266, електронна адреса NazarovaOM@dtek.com.

8. Вимоги до розрахунку договірної ціни будівельно-монтажної організації:

8.1 Договірна ціна:

8.1.1. Договірна ціна повинна бути виконана згідно затвердженій проектно-кошторисній документації, та у відповідності до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

8.1.2. Вартість робіт повинна бути розрахована з урахуванням матеріалів, працевтрат, ПДВ, інших додаткових витрат згідно технічних вимог.

8.1.3. Учасник повинен надавати Договірну ціну і розрахунки до неї в паперовому вигляді з печатками виконавця та в електронному вигляді на електронному носії інформації у форматі інформаційного блоку даних (у форматі програмного комплексу "Строительные технологии – Смета"(розширення *.sts. та інших програмних комплексів з розширенням bdcu) з підтвердженням цін на основні матеріали та все обладнання від постачальників (договори поставки виробника продукції, прайси заводів-виробників або цінову пропозицію). Учасник має право надати електронні розрахунки Договірної ціни у форматі еквівалентного програмного забезпечення, гарантуючи при цьому можливість повноцінної інтеграції файлів (без втрати даних) в існуюче обчислювальне програмне забезпечення Замовника, і що така інтеграція не приведе до додаткових витрат.

8.1.4. При розрахунку вартості будівельно-монтажних робіт врахувати:

- Середньомісячна максимально-гранична заробітна плата-3400 грн./люд.-місяць ,що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8.

- Загальновиробничі витрати: коефіцієнт до 1-го блоку—0,4123, коефіцієнт до 3-го блоку—0,7821.

- максимальний розмір витрат за найм житла на добу при вирахуванні витрат на командировання робітників підрядної організації встановити з розрахунку 250 грн.

- розмір добових витрат для робітників підрядної організації встановлюється в межах 30 грн.

8.1.5. Розмір загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку визначати з урахуванням усереднених показників, згідно додатків Б,В,Д ДСТУ –Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва». З 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», яким внесено зміни, зокрема, до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 2464), а саме: г) у статті 8: частину п'яту викласти в такій редакції:

«Єдиний внесок для платників, зазначених у статті 4 цього Закону, встановлюється у розмірі **22 відсотки** до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску»..

8.1.6. Вартість експлуатації машин та механізмів не повинна перевищувати усереднений нормативний показник вартості.

8.1.7. Передбачити використання металопродукції підприємств вітчизняного металургійного комплексу.

8.1.8. Вартість матеріалів, та обладнання, які використовує підрядник не може перевищувати первісну балансову вартість аналогічних матеріалів по ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО»

8.2. Додатки до договору:

8.2.1. Надавати календарний план виконання робіт.

8.2.2. Надавати заповнений та погоджений зі службами замовника лист оцінки відповідності підрядника вимогам безпеки, згідно додатку 4

/ Начальник ВНБіС

Інженер ВНБіС



О.С. Венгер



О.М.Назарова

Завершена С.М.

ПЕРЕЛІК ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1. Акт на закриття прихованих робіт при влаштуванні стяжки (основи) покрівлі;
2. Акт на закриття прихованих робіт при влаштуванні шару рулонного килиму перед укладанням наступних шарів;
3. Сертифікати на матеріали;
4. Акти на передачу корисних залишків від демонтажних робіт (при необхідності);
5. Акт приймання–передачі об'єкта з ремонту.

/ Начальник ВНБіС



О.С. Венгер

Інженер ВНБіС



О.М.Назарова

ПАО "ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО"
Апостоловский РЭС

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента по реконструкции и

капитальному строительству

В.В. Ляшенко

" " 2016 г.

АКТ ДЕФЕКТОВ № 31/16 А_
технического осмотра зданий и сооружений
по состоянию на 15 апреля 2016 г.

Комиссия в составе: инженер ОНЗиС
Гл инженер АРЭС

Назарова О.М.
Соколов М.А.

произвела осмотр
зданий и сооружений Апостоловский РЭС
Наименование объекта ЗТП 158 АРЭС
Адрес объекта: Апостоловский р-н, г. Апостолово, ул. Ленина, 31 е
Инв. №: 040578 Год строительства: 1967

При осмотре комиссия выявила: кабельный ввод

№ п/ п	Выявленные дефекты	Выполняемые работы	Ед. изм	Кол-во
		Здание 5,15х4,55, 2х этажное		
	Кровля			
	Шиферная кровля повреждена, отсутствует перекрытие 2 этажа.	Разборка шиферной кровли	м2	23,0
		Демонтаж деревянных стропил	м2	16,0
		Кирпичная кладка поврежденных участков стены	м3	0,3
		Укладка плит перекрытия	м2	36,0
		Устройство цементной стяжки толщ 30 мм,	м2	36,0
		Устройство мягкой кровли в 2 слоя	м2	36,0
		Устройство пелены шир 400 мм из оцинкованной стали	м2	24,0

Составил

инженер ОНЗиС

Гл инженер АРЭС

Согласовано

Начальник АРЭС

Начальник ОНЗиС

Назарова Назарова ОМ

Соколов М.А.

Боднар В.А.

Венгер О.С.

ПАО " ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО"
Апостоловский РЭС

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента по реконструкции и
капитальному строительству

В.В.Ляшенко

" " 2016 г.

АКТ ДЕФЕКТОВ № 25/16 А
технического осмотра зданий и сооружений
по состоянию на 15 апреля 2016 г.

Комиссия в составе: инженер ОНЗиС
Гл инженер АРЭС

Назарова О.М.
Соколов М.А.

произвела осмотр
зданий и сооружений Апостоловский РЭС
Наименование объекта ЗТП 191 АРЭС
Адрес объекта: Апостоловский р-н, с. Нива Трудовая, ул. Дзержинского, 12 б
Инв. №: 574321 Год строительства: 1970

При осмотре комиссия выявила: кабельный ввод

№ п/ п	Выявленные дефекты	Выполняемые работы	Ед. изм	Кол-во
	Кровля			
	повреждение мягкой кровли, течь	Разборка мягкой кровли	м2	62,0
		Разборка стяжки	м2	60,0
		Демонтаж старой пелены	п.м.	33,0
		Устройство цементной стяжки толщ 30 мм,	м2	60,0
		Устройство мягкой кровли в 2 слоя	м2	62,0
		Устройство пелены шир 400 мм из оцинкованной стали	п.м.	33,0
			п.м.	

Составил

инженер ОНЗиС

Гл инженер АРЭС

Согласовано

Начальник АРЭС

/ Начальник ОНЗиС

Назарова ОМ

Соколов М.А.

Боднар В.А.

Вентер О.С.